

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Санчурского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Яранская, 2, п.г.т. Санчурск, 612370, тел. 2-62-01 (83357)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10/1/5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу – КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЯРАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (далее – КОГБУСО «ЯРАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ») заместителю директора КОГБУСО «ЯРАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» по общим вопросам – Созонову Сергею Александровичу

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

20.05.2021 года в 15 ч. 00 мин проведена плановая проверка главным государственным инспектором Санчурского района по пожарному надзору Жуковым Семёном Юрьевичем (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору) КОГБУСО «ЯРАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»: 612392, Кировская область, Санчурский район, село Матвинур, улица Молодежная, д. 8

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора КОГБУСО «ЯРАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» по общим вопросам – Созоновым Сергеем Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, не обеспечивает исправное состояние указанных средств. При включении ручного пожарного извещателя сигнал о пожаре не продублировался на пульт подразделения пожарной охраны.	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - ППРФ №1479)	01.03.2022	
2	При достижении предельного срока по эксплуатации оборудования, входяще-	Статья 37 Федеральный закон "О пожарной безо-	01.03.2022	

	го в состав установок автоматической пожарной сигнализации объекта, не проведена их замена.	пасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (далее - ФЗ-69); ч. 1 ст. 54, ч. 1 ст. 83 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (далее - № 123-ФЗ); п. 54 ППР РФ №1479; п.п. 5.1.1., 5.1.6., 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010«Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;		
3	Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния и направления движения до месторасположения источников противопожарного водоснабжения.	п. 48 ППРФ №1479	01.03.2022	
4	В месте установки прибора приемно-контрольного не размещается информация с перечнем помещений защищаемых автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 10 ППРФ №1479	01.03.2022	
5	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не на основе настоящих Правил (ППРФ №1479) и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.	Раздел XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности п. 392 -394 ППРФ №1479	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору во 1-ом квартале 2022 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Санчурского района по пожарному надзору
С.Ю. Жуков

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

«20» мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил

Заместитель директора КОГБУСО
«ЯРАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
по общим вопросам

(должность, фамилия, инициалы)

«20» мая 2021 г.



(подпись)

Созонов С.А.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору